

Leistungsprüfung nach der Zeitmessung

Nach der Zeitmessung wird durch die Schiedsrichter der Aufbau kontrolliert. Wurde für die Leistungsprüfung bisher keine Saugleitung gebraucht, so werden jetzt vom Maschinisten, Wasser- und Schlauchtrupp 4 Saugschläuche und Saugkorb für einen trockenen Aufbau zu kuppeln und 2 Mehrzweckleinen (Ventil- und Halteleine) anzulegen.

Danach findet die Einzelprüfung des Maschinisten statt (Trockensaugprobe mit 4 Saugschläuchen).

BezirksFeuerwehrVerband Mittelfranken



Ausbildungshilfe
für den Teilnehmer zur Vorbereitung auf die
Leistungsprüfung
„Die Gruppe im Löscheinsatz“
Ausgabe April 2000

Stufen der Leistungsprüfung

1	Bronze	4	Gold / blau
2	Silber	5	Gold / grün
3	Gold	6	Gold / rot

Knoten und Stiche

Die Knoten werden auf Zeit angelegt. Für jeden Knoten ist nur ein Versuch zulässig.

Maschinist	Zimmermannschlag (an Holm oder Anhängerdeichsel)	15 s
Melder	Mastwurf gestochen (an Holm oder Anhängerdeichsel)	15 s
Angriffstrupp	Rettungsknoten (gegenseitig)	40s
Wassertrupp	Kreuzknoten (frei)	15s
Schlauchtrupp	Mastwurf gelegt, mit Halbschlag (an CM-Strahlrohr mit Schlauch)	15s

Die Knoten können wahlweise mit oder ohne Feuerwehrhandschuhen vorgezeigt werden. Zu Beginn der Zeitmessung liegen die Feuerwehrleinen im verschlossenen Leinenbeutel vor dem Teilnehmer. Das Anlegen des Knotens beginnt auf das Kommando „Zur Übung fertig!“ durch den Schiedsrichter 2.

Zusatzaufgaben

Für die einzelnen Stufen bestehen folgende Zusatzaufgaben:

- **Stufe 3** Gerätekunde
- **Stufe 4** Erste Hilfe
- **Stufe 5** Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen
- **Stufe 6** Beantwortung von Testfragen

Jeder Teilnehmer bereitet sich nur auf die Zusatzaufgabe der Stufe vor, die er ablegen möchte!

Ergänzungsteilnehmer wiederholen die Zusatzaufgabe ihrer zuletzt abgelegte Stufe, müssen aber mindestens die Stufe 3 (gold) einschließlich der Zusatzaufgabe für diese Stufe lösen.

Gerätekunde (Zusatzaufgabe Stufe 3 - gold)


Teilnehmer der Stufe 3 (gold), außer dem Gruppenführer, haben den Lagerplatz zweier Ausrüstungsteile im Fahrzeug bei geschlossenen Geräteräumen zu benennen. Dabei ist nur ein Versuch zulässig.

Der Teilnehmer zieht vom Schiedsrichter 2 zwei Gerätelose und zeigt dem Schiedsrichter 1 am geschlossenen Fahrzeug der Lagerplatz der Ausrüstung.

Folgende Geräte werden ausgelost:

Leistungsprüfung während der Zeitmessung

Der Aufbau erfolgt nach der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 4 „Die Gruppe im Löscheinsatz“. Die C-Schlauchleitungen zum 1. und 2. Rohr werden jeweils mit zwei C-Schläuchen verlegt. Dabei ist besonders auf die ordnungsgemäße Verlegung der Schlauchreserve in Buchten zu achten. Die C-Leitung für das 3. Rohr wird nur mit einem C-Schlauch verlegt.



Testfragen (Zusatzaufgabe Stufe 6 - gold / rot)

Jeder Teilnehmer der Stufe 6 beantwortet einen Fragebogen mit jeweils 10 Testfragen durch Ankreuzen. Die 4 verschiedenen Testblätter (A bis D) werden dem Teilnehmer in verschlossenen Umschlägen vorgelegt, wobei der Teilnehmer einen Umschlag auswählt.

Nach Ausfüllen des Testblattkopfes stehen für die Beantwortung der Fragen 5 Minuten zur Verfügung.

Teilnahmevoraussetzungen

Die folgenden Ausbildungsvoraussetzungen nach den neuen Richtlinien müssen alle Teilnehmer erfüllen, die mit der ersten Stufe der Leistungsprüfung nach dem 01. April 2000 beginnen. Für alle anderen Teilnehmer besteht hinsichtlich der Teilnahmevoraussetzungen Bestandschutz.

- **Stufe 1** Teilnehmer befindet sich mindestens in der Ausbildung zum Truppmann TM 1
- **Stufe 2** Teilnehmer hat die Ausbildung zum Truppmann TM 1 abgeschlossen
- **Stufe 3** Teilnehmer hat die Ausbildung zum Truppmann TM 2 abgeschlossen
- **Maschinist** Lehrgang „Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge“ nach FwDV 2 abgeschlossen
- **Gruppenführer** Soll für alle Stufen den Gruppenführerlehrgang an einer Staatl. Feuerweherschule abgeschlossen haben, muss mindestens die Ausbildung zum Truppführer TF beendet haben

Mindestalter der Teilnehmer

Die Teilnehmer müssen das 16. Lebensjahr, der Gruppenführer und der Maschinist müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Bereich Löscheinsatz

- BM – Strahlrohr
- CM – Strahlrohr
- Druckbegrenzungsventil
- Feuerlöscher
- Feuerwehrleine
- Handscheinwerfer
- Kübelspritze
- Kupplungsschlüssel
- Mehrzweckleine
- Sammelstück
- Saugkorb
- Saugschutzkorb
- Schachthaken
- Schlauchhalter
- Standrohr
- Stützkrümmer
- Überflurhydrantenschlüssel
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Übergangsstück A – B
- Übergangsstück B – C
- Verteiler

Bereich Straßenverkehrssicherheit

- Warndreieck
- Warn- / Sicherungsleuchte
- Warnweste

Bereich Erste Hilfe

- Verbandkasten

Bereich Technische Hilfeleistung

- Brechstange 700 mm
- Feuerwehrraxt
- Reservekraftstoffkanister
- Spaten
- Unterlegkeil
- Werkzeugkasten

Erste Hilfe (Zusatzaufgabe Stufe 4 - gold/blau)

Teilnehmer der Stufe 4 lösen je eine Aufgabe in Erster Hilfe. Schiedsrichter 2 benennt dem Teilnehmer die zugeordnete Aufgabe, dieser geht zum Schiedsrichter 1, nennt ihm seine Aufgabe und die entsprechenden Lösungen.

Dabei gilt eine sinngemäße Beantwortung.

Maschinist und Melder

Helfen durch Betreuen

1. Ich sage, dass ich für ihn da bin
2. Ich informiere ihn, dass für weitere Hilfe (Rettungsdienst) gesorgt wurde
3. Ich schirme den Verletzten vor Zuschauern und Gaffern ab
4. Ich spreche ihm gut zu und höre zu

Angriffstrupp

Überprüfung der lebenswichtigen Körperfunktionen

1. Ich spreche laut an
2. Ich schüttele an den Schultern
3. Ich stelle die Atmung fest
4. Ich kontrolliere den Puls

Wassertrupp

Maßnahmen bei Verbrennungen und Verbrühungen

1. Ich wende kühles Wasser lokal an
2. Ich entferne rasch die nicht mit der Haut verklebte Kleidung, ohne dabei die Kaltwasseranwendung zu verzögern
3. Ich bekämpfe den Schock
4. Ich decke keimfrei die Brandwunden mit Verbandtüchern / Metalline-Tüchern ab

Schlauchtrupp

Schockanzeichen und Maßnahmen

1. Ich überprüfe sichtbare Schockanzeichen: Fahle Blässe, Frieren, kalter Schweiß auf der Stirn
2. Ich überprüfe fühlbare Schockanzeichen: Schneller und schwach tastbarer Puls
3. Ich wende die Schocklage durch Hochlegen der Beine an
4. Ich Sorge mit Rettungsdecke / Krankenhausdecke für Wärmeerhalt

Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen (Zusatzaufgabe Stufe 5 - gold / grün)

Jeder Teilnehmer der Stufe 5 zieht vom Schiedsrichter 2 zwei Lose, geht zum Schiedsrichter 1 und erläutert ihm sinngemäß die Bedeutung der erkannten Zeichen:

	Feuerlöschgerät		Mobilfunk verboten
	Leiter		Explosionsgefährlich
	Notausgang		Entzündbarer flüssiger Stoff
	Sammelstelle		Nicht brennbares oder nicht giftiges Gas
	Warnung vor explosionsfähiger		Selbstentzündlich
	Warnung vor radioaktiven oder ionisierenden Strahlen		Ansteckungsgefährlich
	Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen		Verschiedene gefährliche Stoffe
	Ätzend		Warntafel für tiefgekühlt - verflüssigtes Gas
	Giftig oder sehr giftig		Warntafel für entzündbaren flüssigen Stoff
	Atemschutz benutzen		Warntafel für leicht entzündbaren flüssigen Stoff